

# 关于学生公寓 E、F、H 栋突发停电的情况 通 报

9月15日21点57分学生公寓E、F、H栋及西苑食堂突发停电，物业工程部值班人员立即赶往现场，汇报相关领导后，学校后勤处、保卫处，以及物业项目经理、各部门负责人及部门员工30余人第一时间达到现场，并启动突发停电应急预案，学校舒鸿副院长到现场指挥，学校相关部门、物业第一时间做好对现场进行临时管控和秩序维护、稳定学生情绪等各项工作，并加快解决停电问题。

经检查，停电初步原因是由于F栋箱变电流超负荷导致开闭所AH7高压柜越级跳闸，物业项目部将此突发情况汇报至工程职能岗，物业工程职能经理余小强经于22点左右赶到现场进行指导，并与校方人员韩鹏、周勇成、白力、叶小强共同商议后，马上启动送电流程。

接着物业工程部按照停送电操作流程，对箱变内各个设备逐项检查后进行逐级送电，于23点30分全面恢复供电。当晚物业工程部人员24小时密切关注并检查变压器电流情况，之后未出现跳闸停电的情况。

9月16日，经维保单位和厂家检测：F栋箱变电流超负荷后导致开闭所高压柜越级跳闸，综上物业建议重新核对用电设备的负荷，根据用电负荷增加用电容量，保障安全稳定用电。

后勤处

2021年9月17日